



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

05/05/16
DP-AL-T375-00-02
Rev.02
Pagina 1 di 2

Secondo Regolamento prodotti da costruzione UE N° 305/2011

DoP N° 0051 – CPR – 0267

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
TUL375EN – APPARECCHIATURA DI ALIMENTAZIONE
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:
TUL375EN
3. Uso o usi del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnico armonizzata, come previsto dal fabbricante:
SISTEMI DI RILEVAZIONE E DI SEGNALAZIONE D' INCENDIO NEGLI EDIFICI
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzato del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
VENITEM srl via Del lavoro, 10 – 30030 Salzano (VE)
5. Se opportune, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:
Non applicabile
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
Sistema 1
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relative ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
IMQ S.p.a. 0051
ha effettuato le prove di tipo sul prodotto, l' ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione in fabbrica con sorveglianza periodica, valutazione e approvazione del controllo di produzione in fabbrica secondo il sistema 1 rilasciando il certificato di conformità CE
0051-CPR-0267
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relative ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
Non applicabile, vedi punto 7
9. Prestazione dichiarata
Tutti i requisiti, incluse tutte le caratteristiche essenziali e le relative prestazioni per l' uso o gli usi, indicati al punto 3 sono stati determinati come descritto nella EN54-4 e descritti nella tabella seguente.



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

05/05/16

DP-AL-T375-00-02

Rev.02

Pagina 2 di 2

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Prestazione in condizione di incendio	Pass	EN54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 Art.: 4, 5, 6
Affidabilità operative	Pass	EN54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 Art.: 4, 5, 6, 7, 8
Durata dell' affidabilità del funzionamento: resistenza termica	Pass	EN54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 Art.: 9.5
Durata dell' affidabilità del funzionamento: resistenza alle vibrazioni	Pass	EN54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 Art.: 9.7, 9.8, 9.15
Durata dell' affidabilità del funzionamento: stabilità elettrica	Pass	EN54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 Art.: da 9.9 a 9.13
Durata dell' affidabilità del funzionamento: resistenza all'umidità	Pass	EN54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 Art.: 9.6, 9.14

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Manente Marcello; Direttore ricerca e sviluppo

Firma: _____

Salzano, 5 maggio 2016