



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

04/09/14
 DP-SI-24F0-00-01
 Rev.01
 Pagina 1 di 2

Secondo Regolamento prodotti da costruzione UE N° 305/2011

DoP N° 0051 – CPR – 0159

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
MINI DOGE F24 – DISPOSITIVO SONORO DI ALLARME INCENDIO
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:
MINI DOGE F24
3. Uso o usi del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnico armonizzata, come previsto dal fabbricante:
SISTEMI DI RILEVAZIONE E DI SEGNALAZIONE D' INCENDIO NEGLI EDIFICI
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
VENITEM srl via del Lavoro, 10 – 30030 Salzano (VE)
5. Se opportune, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:
Non applicabile
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
Sistema 1
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relative ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
IMQ S.p.A. 0051
ha effettuato le prove di tipo sul prodotto, l' ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione in fabbrica con sorveglianza periodica, valutazione e approvazione del controllo di produzione in fabbrica secondo il sistema 1 rilasciando il certificato di conformità CE
0051-CPR-0159
8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relative ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
Non applicabile, vedi punto 7
9. Prestazione dichiarata
Tutti i requisiti, incluse tutte le caratteristiche essenziali e le relative prestazioni per l'uso o gli usi, indicati al punto 3 sono stati determinati come descritto nella EN54-3 e descritti nella tabella seguente.



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

04/09/14

DP-SI-24F0-00-01

Rev.01

Pagina 2 di 2

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Prestazione in condizione di incendio	Pass	EN54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 Art.: 4.2, 4.3, 5.2, 5.3
Affidabilità operativa	Pass	EN54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 Art.: 4.4, 4.5, 4.6, 5.4, 5.17
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza termica	Pass	EN54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 Art.: 5.5, 5.7
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alle vibrazione	Pass	EN54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 Art.: 5.12 to 5.15
Durata dell'affidabilità del funzionamento: stabilità elettrica	Pass	EN54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 Art.: 5.16
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza alla corrosione	Pass	EN54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 Art.: 5.11
Durata dell'affidabilità del funzionamento: resistenza all'umidità	Pass	EN54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006 Art.: 5.8, 5.9, 5.17

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Manente Marcello; Direttore ricerca e sviluppo

Firma: _____

Salzano, 08 settembre 2014